

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «Железобетон»
109428 Москва, 2-я Институтская ул., д.6
(наименование, адрес)

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.22CM2
от 10 октября 2006г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1755 от 03.03.2009г.

Основание для проведения испытаний: Решение № 204 от 10.11.2008 г.

Наименование продукции: Смеси сухие с компенсированной усадкой АРБ-10 и АРБ-10Ф
код ОКП 57 4510
(тип, марка, код ОКП, НД и т.п.)

Производитель продукции: ЗАО «МАПЕИ»
Россия, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5
(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов: 26.11.08 г., акт отбора № 1 от 12.11.08г.
(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытанных образцах: кубы 10х10х10 см – 18 шт. (АРБ-10); кубы 15х15х15 см -3 шт. (АРБ-10); балочки размером 4х4х16 см – 6 шт. (АРБ-10); балочки размером 10х10х40 см - 6 шт. (АРБ-10); кубы 10х10х10 см – 18 шт. (АРБ-10Ф); кубы 15х15х15 см – 3 шт. (АРБ-10Ф); балочки размером 4х4х16 см – 6 шт. (АРБ-10Ф); балочки размером 10х10х40 см - 6 шт. (АРБ-10Ф)
(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ: C-1517-1÷C1517-2
(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний: ГОСТ 310.4-76; ГОСТ 8735-88; ГОСТ 10180-90; ГОСТ 10181-2000; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 12730.5-84; ГОСТ 24452-80; ГОСТ 31356-07
(шифры НД, наименование методик)

Дата испытания образцов: с 15.12.08 г. по 03.03.09г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложениях № 1÷2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Смеси сухие с компенсированной усадкой АРБ-10 и АРБ-10Ф, выпускаемые ЗАО «МАПЕИ» соответствуют требованиям ТУ 5745-010-70452241-2007 «Смеси сухие с компенсированной усадкой АРБ», ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» и ГОСТ 31357-07 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»



Руководитель испытательного центра

Дробященко И.М.
(подпись)

Дробященко И.М.
(Ф. И. О.)