



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
Москва, ул. Вилинская, 8
www.niimosstroy.ru

Тел.: (095) 147-40-02, 143-58-36
Факс: (095) 147-41-12
e-mail: info@infostroi.ru

От 19.10.04 № 12-04/909
На № _____ от _____

Заместителю директора
ЗАО «САЗИ»
Говорунову Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по адгезионной прочности к бетону герметиков
Сазиласт-11 ТУ 2513-028-32478306-99 и Стиз-А ТУ 2513-034-32478306-00.

В лаборатории долговечности строительных материалов и герметизации ГУП «НИИМосстрой» были проведены испытания по определению прочности при отслаивании от бетона герметиков Сазиласт-11 и Стиз-А производства ЗАО «Сази».

Испытания проводились по ГОСТ 30971-02 и ГОСТ 10174-90. Результаты испытаний показали: прочность при отслаивании герметика Сазиласт-11 составляет 1,62 кгс/см, а Стиз-А - 1,38 кгс/см, что значительно превышает требование ГОСТ 30971-02 по этому показателю, который должен быть не менее 0,3 кгс/см.

Заместитель директора
по научной работе, д.т.н.



Коровяков В.Ф.