

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.АВ71.Н00594

Срок действия с 05.08.2011 по 04.08.2014

№ **0173603**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB71.
ПРОДУКЦИИ ООО "ОПТИМАТЕСТ". Фактический адрес: 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 3, корп. 1, оф. 323; Юридический адрес: 115162, г. Москва, Павла Андреева ул, дом № 28, корпус 4, тел. +7 495 6044266, факс +7 495 6044266.

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопительные биметаллические модели Gladiator (используемые в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 3,5 МПа. Водородный показатель (рН) воды должен быть не менее 6,5 и не более 11), с комплектующими, согласно приложения см. бл. № 0365650.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

49 3518

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД России:

7616 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "SIRA GROUP S.p.A."

Адрес: Via Bellini, 11 Rastignano (Bo) 40067, Италия. Филиалы завода изготовителя согласно приложения см. бл. № 0365650

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "SIRA GROUP S.p.A."

Адрес: Via Bellini, 11 Rastignano (Bo) 40067, Италия. Телефон +39-051-6268411, факс +39-051-743866.

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 01.2011-117 от 04.08.2011 г. - ИЛ ООО «АС Ресурс», рег. № РОСС RU.0001.21AB63, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, этаж 1, пом. 1, комн. 1а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись

Н. В. Плотникова

инициалы, фамилия

Б. С. Мигачёв

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0365650

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.AB71.H00594

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "SIRA GROUP S.p.A." Via Bellini, 11 Rastignano (Bo) 40067, Италия	
49 3518 7616 99 900 0	Радиаторы отопительные биметаллические модели Gladiator (используемые в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 3,5 МПа. Водородный показатель (рН) воды должен быть не менее 6,5 и не более 11), с комплектующими: переходники 1/2", 3/8", 3/4", кронштейны, заглушки, заглушки для переходников 1/2", 3/8", 3/4", клапан для спуска воздуха 1/2", 3/8", 3/4", баллончик для окраски радиатора	
	Филиалы завода изготовителя: 1. "SIRA GROUP S.p.A." Via Bellini, 11 Rastignano (Bo) 40067, Italia 2. "ROVALL S.p.A." Strada del lavoro 73, Acquaviva, 47892, San Marino 3. "SIRA GROUP (TIANJIN) HEATING RADIATORS CO., LTD." Overseas Chinese Pioneering Park, 301914 Economic Development Area JiXian TianJin, PRC 4. "SIRA (TIANJIN) ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD." Heshan Road, Huihai Street, Economic Development Area of TianJin Jinghai, PRC, 301600	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Н. В. Плотникова

инициалы, фамилия

Б. С. Мигачёв

инициалы, фамилия